3FB9-A3FB9-520**　　新神戸　VSDH250-48　48V 250Ah　2014年製　　2017年11月9日測定

1	2	3	4	5	6	7	8	総電圧 51.1V
1.30	1.32	1.32	1.31	1.31	1.30	1.30	1.30	
2.12	2.14	2.13	2.13	2.12	2.12	2.12	2.12	
9	10	11	12	13	14	15	16	
1.31	1.30	1.30	1.30	1.31	1.30	1.30	1.31	
2.12	2.13	2.11	2.13	2.13	2.12	2.12	2.13	
17	18	19	20	21	22	23	24	
1.30	1.31	1.31	1.31	1.31	1.32	1.30	1.30	
2.12	2.12	2.13	2.12	2.12	2.14	2.13	2.13	
25	26	27	28	29	30	31	32	
33	34	35	36	37	38	39	40	